

湛江市疾病预防控制中心文件

湛疾控〔2023〕193号

签发人：张明辉

关于 2023 年第三季度湛江市用户水龙头水质 监测信息公开表的报告

湛江市卫生健康局：

根据广东省卫生健康委印发的《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019年版）》有关要求，我中心收集汇总了2023年第三季度各县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表，现将公开表呈上，请审核并予以公开。

附件：2023年第三季度各县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表

湛江市疾病预防控制中心

2023年11月7日

附件

赤坎区 用户水龙头水质监测信息公开表（2023 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	赤坎区寸金二横路9号（岭南师范学院附属中学西校区）	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	赤坎区南方路六横路与南方路交叉口西南100米（恒享花园）	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	湛江市赤坎区南桥南路7号钟仔饮食店表前	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

4	赤坎区南桥北路3号赤坎办事处	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
5	湛江市赤坎区劳动横巷4号	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
6	赤坎区九二一路六横(潮洲塘小区1幢)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为游离氯不合格,其余指标均达标。	游离氯检测值0.04g/L(标准值:0.05-2mg/L)	对人体健康无影响
7	赤坎区民主路赤坎区人民医院对面	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

8	赤坎区兴国路 (齐善素食店旁)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年 4月26日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	赤坎区北云路 2号(中共湛江市委员会门口)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年 4月26日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	赤坎区金豪路 金城三区8号 (金小小面包金城店)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年 4月26日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	赤坎区海田东 三路8号(邓禄普轮胎专卖店)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年 4月26日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

12	赤坎区百金路 (第一中学金沙湾学校)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年 4月26日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	赤坎区军民路 海边渔村餐厅	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年 4月26日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	湛江市第十七小学 (赤坎区北桥路7号)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年 4月26日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	赤坎区海北路 78号民记小厨餐饮店	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年 4月26日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

16	赤坎区海滨大道北 180 号 (沙湾街道办事处后面)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023 年 4 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标 (放射性指标除外)。	经检测, 结果为所检指标均达标。		
17	湛江市赤坎第七中学 (赤坎区幸福路 65 号)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023 年 4 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标 (放射性指标除外)。	经检测, 结果为浑浊度、肉眼可见物不合格, 其余指标均达标。	浑浊度 5.2NIU (标准值: ≤ 1NTU) 肉眼可见物: 有 (标准值: 无)	对人体健康 无明显影响, 建议加强沉淀。
18	湛江市第二十八中学 (赤坎区人民大道北)	东菊水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023 年 4 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标 (放射性指标除外)。	经检测, 结果为游离氯不合格, 其余指标均达标。	游离氯 0g/L (标准值: 0.05-2mg/L)	对人体健康 无影响

19	赤坎区中山一路（市公安家属院）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
20	湛江市赤坎区湾北路4号（达和实业有限公司）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
21	赤坎区南桥南路新澳燃气宿舍	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
22	湛江市赤坎区康顺路38号（公路局工程一处宿舍）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年4月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和标准范围内评价为达标。

霞山区（含开发区城建区）用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第3季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	霞山区人民大道南106号第二技工学校	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	霞山区椹川大道18号（湛江市霞山实验中学）	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	霞山区椹川大道南108号新兴街道综治信访维稳中心	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	霞山区椹川大道中72号屋山家私城	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

5	霞山区红新路三巷57号(湛江市第五小学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
6	霞山区椹川大道西四路易达租车	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	霞山区解放西路30号龙凤花园门口	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	霞山区解放西路27号华南大酒店	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	霞山区建设路10号万裕豪苑小区右侧	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

10	霞山区新尚路13号湛江金海粮油公司	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	霞山区人民大道南20号自来水办公楼	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	霞山区工农路10号工农街道办	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	霞山区海宁一横路2号(湛江市第二十中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	霞山区工农东二路37号星光幼儿园	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

15	霞山区文明东路5号湛江中医学校	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	霞山区民治路134号(湛江市第二中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	霞山区工农东路22号(湛江市第六中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	霞山区海滨大道南侧海滨码头市委和三星宿舍	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	开发区海滨中路5号海洋大学海滨校区	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	开发区人民大道中23号之5机场小区	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

21	湛江市开发区 人民大道中 22 号开发区实验 学校	霞山 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2023 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749 - 2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结 果为所检指 标均达标。		
22	开发区乐山东 路 1 号老野粥 档	霞山 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2023 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749 - 2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结 果为所检指 标均达标。		
23	开发区海滨中 路 4 号俊雅童 蒙幼儿园	赤坎 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2023 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749 - 2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结 果为所检指 标均达标。		
24	湛江市开发区 人民大道中 32 号市环保局	霞山 水厂 (有时南 国调部 分赤坎 水厂)	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2023 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749 - 2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结 果为所检指 标均达标。		

25	开发区海景路208号湛江市港城中学	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
26	开发区龙平北路2号湛江市第二中学	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
27	开发区乐怡路9号恒福美地	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
28	开发区乐怡路22号山海华府	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

坡头区 用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第3季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	坡头区南油四区保安亭	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	坡头区南油五区花园宝宝幼儿园	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	坡头区南调路南油迎宾馆	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	坡头区南油二区南油海宝幼儿园	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	坡头区南调路海东小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

6	坡头区南油一区小天使幼儿园	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	坡头区海湾南路三十二中	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	坡头区南调中学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	坡头区南调中心小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	坡头区南油美食城	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	南油三区市场	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

12	坡头区南油五区海帆楼	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
13	湛江市坡头区林口小学	湛江市坡头区福泽自来水厂有限公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
14	湛江市坡头区乾塘镇下那洪村	湛江市坡头区乾塘镇下那洪村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，菌落总数结果不达标。	菌落总数660CFU/ml（标准值为500CFU/ml）	烧开后方可饮用。
15	湛江市坡头区乾塘镇乾塘村	湛江市坡头区乾塘镇乾塘村委会供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，pH值、总大肠菌群结果不达标。	pH 5.8（标准值为6.5-8.5） 总大肠菌群5MPN/100mL（标准值为不应检出MPN/100mL）	pH值不达标对健康无明显影响；烧开后方可饮用。
16	湛江市坡头区龙头镇下塘头村	坡头区龙头镇上下塘头供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月1日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群结果不达标。	大肠埃希氏菌8MPN/100mL（标准值为不应检出MPN/100mL）	烧开后方可饮用。

								菌落总数 1000CFU/ml (标准值为 500CFU/ml) 总大肠菌群 23MPN/100mL (标准值为不应 检出 MPN/100mL)	
17	湛江市坡头区龙头镇中山车村	坡头区龙头镇中山车村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月1日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测, 大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群结果不达标。	大肠埃希氏菌 27MPN/100mL (标准值为不应检出 MPN/100mL) 菌落总数 930CFU/ml (标准值为 500CFU/ml) 总大肠菌群 130MPN/100mL (标准值为不应检出 MPN/100mL)	烧开后方可饮用。

18	湛江市坡头区龙头镇冠中小学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	湛江市坡头区龙头镇上圩中学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
20	湛江市坡头区官渡镇中心小学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
21	湛江市坡头区官渡镇中学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
22	湛江市坡头区南三镇白沙圩鸡档	坡头区南三镇白沙圩供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，总大肠菌群结果不达标。	总大肠菌群2MPN/100mL（标准值为不应检出MPN/100mL）	烧开后方可饮用。

23	湛江市坡头区南三镇镇政府党务服务中心	坡头区南三镇白沙圩供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
24	湛江市坡头区南三镇高寮村	坡头区南三镇高寮村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
25	湛江市坡头区南三中心小学	坡头区南三中心小学供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
26	湛江市坡头区坡头镇爱周中学	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
27	湛江市坡头区坡头中心小学	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB5749-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和标准范围内评价为达标。

麻章区（含东海岛）用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第3季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	麻章区金康西路21碧桂园售楼中心	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	麻章区瑞云中路121号麻章中学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	麻章区麻赤路1号麻章中心小学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	麻章区麻赤路6号湛江市技师学院	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月1日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	麻章区南通路8号自助办税	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

6	麻章区南乐南路湛江卫校	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	麻章区民乐西街74号麻章甲状腺专科医院	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	麻章区政通路麻章区政府	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月1日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	麻章区瑞庆路18号麻章镇陈平中医诊所	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	湛江市财贸学校	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月1日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	麻章区沙墩村学院路博文公寓	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月1日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

12	麻章区麻章镇金川路86号麻章区第一中学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	麻章区太平镇仙村下村	仙村下村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为PH指标不合格。	PH检测值为5.2(标准值为6.5-9.5)。	无法说明健康风险
14	麻章区太平镇仙村	西关村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为PH指标不合格。	PH检测值为3.5(标准值为6.5-9.5)。	无法说明健康风险
15	麻章区太平自来水厂	太平自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	麻章区湖光镇高梅村	高梅供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	麻章区麻章镇高阳村	高阳供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为大肠埃希氏菌、总大肠菌群不合格。	大肠埃希氏菌检测值为5、总大肠菌群检测值为7(标准值为不能检出)。	烧开后方可饮用

18	麻章区麻章镇迈龙村	迈龙村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	开发区东简街道第十三小学	东简水厂供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月1日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	开发区东山街道双林药业	东海岛水厂供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月1日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
21	开发区民安街道山头村	民安山头供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月3日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
22	开发区民安街道迈旺村	民安迈旺供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年8月3日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

23	开发区东筒 街道后村青 南小学	东筒 后村 供水 工程	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2023年 8月7日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	所检测,结 果为大肠埃 希氏菌、总 大肠菌群超 标,其他所 检指标均达 标。	大肠埃希氏 菌的检测值 为 5MPN/100mL (标准限值 为不应检 出);总大 肠菌群的检 测值为 17MPN/100m L(标准限值 为不应检 出)	烧开后方 可饮用
24	开发区东山 街道北山上 村北市小学	东山 北山 供水 工程	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2023年 8月7日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	所检测,结 果为大肠埃 希氏菌、总大 肠菌群超 标,其他所 检指标均达 标。	大肠埃希氏 菌的检测值 为 8MPN/100mL (标准限值 为不应检 出);总大 肠菌群的检 测值为 11MPN/100m L(标准限值 为不应检 出)	烧开后方 可饮用

25	开发区碓洲镇碓洲小学	碓洲水厂供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检测,结果为肉眼可见物超标,其余所检指标均达标。	肉眼可见物的检出值为有,(标准限值为无)	建议加强沉淀
26	开发区碓洲镇南丰小学	碓洲西园供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检测,结果为肉眼可见物超标,其余所检指标均达标。	肉眼可见物的检出值为有,(标准限值为无)	建议加强沉淀

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和标准范围内评价为达标。

雷州市用户水龙头水质监测信息公开上报表（2023年第3季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及 安全饮水建议
1	雷州市第一小学（圣官前巷007号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
2	雷州市第三小学（镇北社区圣官前巷33号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
3	雷州四中（群众大道24号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
4	实验中学（师范前巷125号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
5	雷城镇群众大道009号	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
6	实验小学（西湖六横路东125号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
7	雷州市新城加油站	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
8	雷州市西湖大道隆景小区	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
9	附城镇下广加油站	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
10	雷州市农机局办公楼院内	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.14	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
11	客路镇第二小学校内	雷州市客路镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.3	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
12	沈塘镇平余村委会	雷州市沈塘镇平余村委饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.3	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
13	杨家镇镇政府院内	雷州市杨家镇杨家村委饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.9	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
14	企水镇渔业管区陈小玲家	雷州市企水镇渔业自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.7	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
15	纪家镇人民政府院内	雷州市纪家镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.9	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
16	白沙镇官茂村王永团家	雷州市白沙镇官茂村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.7	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
17	松竹镇松竹村委唐宅村	雷州市松竹镇唐宅村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.8	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
18	南兴镇第二小学校内	雷州市甜泉自来水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.8	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
19	雷高镇初级中学校内	雷州市恒胜新能源电力有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.4	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
20	附城镇宾合小学校内	雷州市附城镇埔西村委饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.4	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果PH不符合标准，其余所检项目全部合格。	PH监测值为4.59（标准值为6.5-8.5）	无法说明健康风险

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
21	龙门镇第三初级中学校内	雷州市龙门镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.10	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
22	唐家镇中心小学校内	雷州市廉泉供水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.7	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果PH不符合标准，其余所检项目全部合格。	PH监测值为5.13（标准值为6.5-8.5）	无法说明健康风险
23	东里镇东里中学校内	雷州市大众自来水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.2	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
24	调风镇初级中学校内	雷州市调风镇绿源水电综合部	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.2	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
25	英利镇初级中学校内	雷州市英利镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.10	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
26	覃斗镇塘边村村李硕家	雷州市覃斗镇社区农业队	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.15	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
27	乌石镇中心小学校内	雷州市乌石镇供水所	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.16	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		
28	北和镇中心小学校内	雷州市北和镇村委会供水站	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023.8.15	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，所检指标结果全部合格。		

注：1、水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

2、以《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

廉江市用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第3季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	廉江市城北街道角湖垌村7号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	廉江市城北街道中环一路68号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	廉江市城北街道罗州大道59号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	廉江市城北街道中环二路21号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

5	廉江市城北街道罗州大道西 125 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023 年 7 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	廉江市城北街道鹤岭村 3 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023 年 7 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	廉江市城北街道人民大道西 164 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023 年 7 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	廉江市城南街道石城大道北 9 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023 年 7 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	廉江市城南街道永安东路 57 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023 年 7 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

10	廉江市城南街道文体西路12号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	廉江市城南街道石城迎新街26号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	廉江市城南街道城南车站6号商铺	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	廉江市罗州街道人民大道东77号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	廉江市罗州街道文化路25号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

15	廉江市罗州街道西街84号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月5日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	廉江市石岭镇十里街	廉江市石岭镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月7日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为菌落总数、总大肠菌群不达标,其他所检指标均达标。	菌落总数不达标检测值为150CFU/ml(标准限值为 \leq 100CFU/ml)、总大肠菌群不达标检测值为190MPN/100m(标准为不得检出MPN/100ml)	建议烧开后饮用。

17	廉江市石颈镇水厂办公室	石颈镇盛长自来水公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为肉眼可见物、PH值不达标,其他所检指标均达标。	肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、PH值为6.35(标准值为6.5-9.5)	建议加强沉淀过滤
18	廉江市长山镇河堤路	长山镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为肉眼可见物、浑浊度、总大肠菌群不达标,其他所检指标均达标。	肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标,检测值为3.09NTU(标准限值为≤1NTU),总大肠菌群不达标,检测值为23MPN/100ml(标准为不得检出MPN/100ml)	建议加强沉淀过滤,烧开后饮用。

19	廉江市良垌镇兴业路	良垌镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月13日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	廉江市740乡道与743乡道交叉口南300米	营仔镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月14日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
21	廉江市680县道与中华路交叉口西南140米	新民镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为肉眼可见物、浑浊度不达标,其他所检指标均达标。	肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标,检测值为3.64NTU(标准限值为≤1NTU)	建议加强沉淀过滤
22	廉江市安铺镇长安十路37号	安铺镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为PH值不达标,其余所检指标均达标。	PH值为6.17(标准值为6.5-9.5)	无法说明健康风险

23	廉江市高桥镇高桥中学饭堂	高桥镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
24	廉江市河唇镇二中路	雷州青年运河管理局渠道水电管理所	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为肉眼可见物、浑浊度不达标,其他所检指标均达标。	肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标,检测值为2.64NTU(标准限值为≤1NTU)	建议加强沉淀过滤
25	廉江市石角镇石角街	廉江市顺景供水有限公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
26	廉江市吉水镇吉和路	廉江市盟成自来水有限公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月27日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为浑浊度不达标,其他所检指标均达标。	浑浊度不达标,检测值为1.24NTU(标准限值为≤1NTU)	建议加强沉淀过滤

27	廉江市和寮镇中山大道12号	廉江市和力自来水有限公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月27日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
28	廉江市塘蓬镇水厂办公室	塘蓬镇自来水公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
29	廉江市横山镇水厂办公室	横山镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年8月1日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
30	廉江市车板镇水厂办公室	车板镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年8月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为肉眼可见物、浑浊度、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌均达标,其他指标均达标。	肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为3.71NTU(标准限值为≤1NTU)、菌落总数不达	建议加强沉淀过滤,烧开后饮用。

								标的检测值为 270CFU/ ml (标准 限值为 \leq 100CFU/ ml)、总 大肠菌 群不达 标的检 测值为 $>$ 1600MPN /100ml (标准 为不得 检出 MPN/100 ml)、大 肠埃希 氏菌不 达标的 检测值 为 25MPN/1 00ml (标 准为不 得检出 MPN/100 ml)	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

31	廉江市雅塘镇廉雅路88号	雅塘镇供水站	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年8月3日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
32	廉江市青平镇水厂办公室	青平镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2023年8月4日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

吴川市 用户水龙头水质监测信息公开表（2023 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	塘尾街道开发区（塘尾中学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023 年 7 月 11 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	大山江街道良美村委会东山村（良美小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023 年 7 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	博铺街道广化东路（太阳花幼儿园）	吴川市自来水公司博铺水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023 年 7 月 25 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	博铺街道新城北区（博铺中心小学）	吴川市自来水公司博铺水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023 年 7 月 25 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	塘尾街道邱屋村（吴川市广大实验学校）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023 年 7 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
6	梅菪街道人民东路（吴川市第一中学第三校区）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月27日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	海滨街道海港大道南（吴川市第二中学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	大山江街道良发村	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	海滨街道清源村（清源小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	梅菪街道解放中路（吴川市第一中学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	黄坡镇牛路头村委会木约村	吴川市川西供水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
12	塘缀镇社山村委会上宵村	吴川市塘缀镇自来水有限公司	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	王村港镇碌西村委会碌西村(碌西小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	覃巴镇那碌村委会那碌村(那碌小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月20日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	浅水镇高棧村委会宜安村	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	兰石镇兰石圩(兰石中心小学)	吴川市兰石自来水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	吴阳镇那郭垌村委会姓吴村(那郭垌小学)	吴川市吴阳镇自来水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
18	樟铺镇龙塘村委会积尾村（积尾小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月27日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	长岐镇中间村委会中间村	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
20	振文镇湖塘村委会（振文镇第三小学）	吴川市振文镇泗岸村背祥村饮用水工程	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和标准范围内评价为达标。

徐闻县 用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第3季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	徐闻县新国线车站	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	徐闻县第一中学	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	徐闻县自来水公司二楼	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	徐闻县财政局	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	徐闻县慢病站	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

6	徐城镇东方一路3号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	徐城镇宾桥路5号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	徐城镇红旗一路10号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	徐城镇贵生路12号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	徐城镇文塔路4号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	徐闻县曲界镇愚公楼村	愚公楼供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	徐闻县锦和镇坑口村	坑口供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

13	徐闻县外罗后湾村	后湾供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	徐闻县下洋镇王李宅村	李宅供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	徐闻县西连镇迈谷村	迈谷供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	徐闻县迈陈镇那郎村	那郎供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	徐闻县下桥镇下洋仔村	下洋仔供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	徐闻县和安镇佳吉村	佳吉供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	徐闻县新寮镇南湾村	南湾供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

20	徐闻县前山镇深水村	深水供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
21	徐闻县角尾乡许家寮村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
22	徐闻县海安镇坑仔村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
23	徐闻县龙塘镇麻湖村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
24	徐闻县南山镇角厢村	角厢供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
25	徐闻县城北乡塌斗园村	塌斗园供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2023年8月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB5749-2006)的要求进行。
(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和标准要求范围内评价为达标。

遂溪县 用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第3季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	遂城镇府前路27号金小小西饼店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	遂城镇府前路31号潮味东记粉面王	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	遂城镇人民路31号旺记饭店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	遂城镇中山路西段A号亮哥美食店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

5	遂城镇农林路8号梁记石磨肠粉店	遂溪粤海有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	遂城镇农林路46号新如家饭店	遂溪粤海有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	遂城镇建设路14号舒丽发廊	遂溪粤海有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	遂城镇文东路70号草潭海鲜美食店	遂溪粤海有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	遂城镇人民路30号春桃美食坊	遂溪粤海有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

10	遂城镇文东盛丰苑饭店	遂溪县粤海有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	遂城镇坑里园村	坑里园供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
12	黄略镇黄略村供水厂	田头村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月27日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
13	河头镇河头圩海燕生活超市	遂溪县甘来自来水有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
14	江洪镇江洪圩肖妃卫家	江洪镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为铝、铁不合格。	铝值： 0.27mg/L（标准限值为≤0.2mg/L）， 铁值： 0.37mg/L（标准限值为≤0.3mg/L）	铁超标无法说明健康风险，铝超标对人体有一定危害，建议完善水处理工艺。

15	建溪镇溪北村	溪北村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为浑浊度、铁不合格。	浑浊度值：4.41 NTU(标准限值为≤3NTU)，铁值0.44mg/L(标准限值为≤0.3mg/L)	无法说明健康风险，建议加强沉淀。
16	洋青镇洋青圩庆丰园酒家	洋青镇水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
17	城月镇扶良西村	扶良西村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
18	港门镇港门圩兴毅饭店	港门镇水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	界炮镇北潭坡村	北潭坡村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月27日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

20	乌塘镇梁村村	梁村村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为总大肠菌群不合格。	总大肠菌群值：13MPN/100mL(标准值不应检出)	烧开后方可饮用
21	草潭镇麻公村	麻公村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
22	杨柑镇杨柑圩小天然食府	杨柑镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月27日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
23	乐民镇乐民政府饭堂	乐民镇自来水有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
24	北坡镇怡新居饭店	北坡镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2023年7月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为总大肠菌群不合格。	总大肠菌群值：2MPN/100mL(标准值不应检出)	烧开后方可饮用

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和标准范围内评价为达标。

