

湛环建〔2024〕79号

关于湛江 110 千伏龙塘站扩建第二台主变工程 环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报送的《湛江 110 千伏龙塘站扩建第二台主变工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于湛江市徐闻县龙塘镇，主要建设内容为在 110kV 龙塘站内预留位置处扩建 1 台容量为 40MVA 的主变压器（#3），新建一个 10m³ 的事故油池，与现有事故油池相连，无功补偿容量为 2×4008kvar，项目不涉及新征用地，不新增工作人员。项目总投资 1096.3 万元，环保投资 28.4 万元。

项目代码：2411-440825-04-01-322025

二、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及我局徐闻分局的意见，在全面落实报告表中提出的各项污染防治、生态恢复措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

三、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一) 应落实有效的电磁环境影响控制措施, 满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中的限值要求。变电站周边两侧居民点工频电场强度、工频磁感应强度限值分别执行 4kV/m、100μT。

(二) 应落实施工期、营运期隔声降噪措施, 防止施工噪声和运行噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 营运期变电站场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类标准, 周边环境敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类标准。

(三) 施工过程中应妥善处理弃土、弃渣, 不得随意堆放和丢弃, 土石方开挖应注意防范水土流失, 施工结束后应及时进行生态恢复工作。

(四) 严格落实环境风险防范和应急措施。加强对事故应急池的清理维护, 确保有足够容积暂存事故含油废水。

(五) 生活垃圾交由环卫部门定期清运; 废变压器油等危险废物交有资质的单位处理处置, 并建立管理台账、存档备查。

四、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后, 建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收, 验收合格后方可正式投入使用。

五、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动, 应重新报批项目的环境影响评价文件。

（此页无正文）

湛江市生态环境局

2024 年 12 月 31 日

抄送：湛江市生态环境局徐闻分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市生态环境技术中心，广东核力工程勘察院（由建设单位送达）。