

湛江市疾病预防控制中心文件

湛疾控〔2025〕147号

签发人：张明辉

关于2025年第二季度湛江市用户水龙头水质 监测信息公开表的报告

湛江市卫生健康局：

根据广东省卫生健康委印发的《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019年版）》有关要求，我中心收集汇总了2025年第二季度各县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表，现将公开表呈上，请审核并予以公开。

附件：2025年第二季度湛江市各县（市、区）用户水龙头
水质监测信息公开表

湛江市疾病预防控制中心

（湛江市卫生监督所）

2025年8月31日

附件

赤坎区用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险 提示及安 全饮水建 议
1	赤坎区寸金二横路9号（岭南师范学院附属中学西校区）	麻章水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	赤坎区南方路六横路与南方路交叉口西南100米（恒享花园）	麻章水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	湛江市赤坎区南桥南路7号钟仔饮食店表前	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年7月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

4	赤坎区南桥北路3号赤坎办事处	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
5	湛江市赤坎区劳动横巷4号	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
6	赤坎区民主路赤坎区人民医院对面	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	赤坎区北云路2号(中共湛江市委员会门口)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	赤坎区金豪路金城三区8号(金小小面包金城店)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		

9	赤坎区海田东三路8号(邓禄普轮胎专卖店)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	赤坎区百金路(第一中学金沙湾学校)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	赤坎区军民路海边渔村餐厅	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	湛江市第十七小学(赤坎区北桥路7号)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	赤坎区海北路78号民记小厨餐饮店	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		

14	赤坎区海滨大道北180号(沙湾街道办事处后面)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	湛江市赤坎第七中学(赤坎区幸福路65号)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	湛江市第二十八中学(赤坎区人民大道北)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	赤坎区中山一路(市公安局家属院)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年7月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	湛江市赤坎区湾北路4号(达和实业有限公司)	赤坎水厂	湛江市赤坎区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		

19	赤坎区南桥南 路新澳燃气宿 舍	赤坎 水厂	湛江市赤 坎区疾控 中心	湛江市疾 控中心	2025年 7月15日	1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的 水质常规指标(放射性指标 除外)。 2.氨氮指标。	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
20	湛江市赤坎区 沙湾街道海滨 大道北3号(湛 江国际会展中 心)	赤坎 水厂	湛江市赤 坎区疾控 中心	湛江市疾 控中心	2025年 6月10日	1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的 水质常规指标(放射性指标 除外)。 2.氨氮指标。	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		

霞山区用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	霞山区人民大道南106号第二技工学校	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	霞山区椹川大道18号（湛江市霞山实验中学）	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	霞山区椹川大道南108号新兴街道综治信访维稳中心	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	霞山区椹川大道中72号屋山家私城	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	霞山区红新路三巷57号（湛江市第五小学）	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

6	霞山区湛川大道西四路易达租车	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	霞山区解放西路30号龙凤花园门口	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	霞山区解放西路27号华南大酒店	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	霞山区建设路10号万裕豪苑小区右侧	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	霞山区新尚路13号湛江金海粮油公司	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	霞山区人民大道南20号自来水办公楼	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	霞山区工农路10号工农街道办	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	霞山区海宁一横路2号(湛江市第二十中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

14	霞山区工农东二路37号星光幼儿园	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	霞山区文明东路5号湛江中医学校	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	霞山区民治路134号(湛江市第二中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	霞山区工农东路22号(湛江市第六中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	霞山区海滨大道南侧海滨码头市委和三星宿舍	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	霞山区民治路185号大院	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	霞山区解放西路(湛江市第二十三中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

坡头区用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	湛江市坡头区龙头镇官山村	湛江市坡头区龙头镇官山村水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	湛江市坡头区南三镇滔脊小学	湛江市坡头区南三镇滔脊小学供水点	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月12日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，锰结果不达标，其他所检指标均达标。	锰 0.13mg/L (标准值为 ≤ 0.1mg/L)	锰超标会使饮用水带有不好的味道、影响水的感官情况。建议使用活性炭吸附锰离子或利用砂滤等手段过滤。
3	湛江市坡头区坡头镇上岭村	湛江市坡头区坡头镇上岭村供水工程	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，PH和铝结果不达标，其他所检指标均达标。	PH 4.1 (标准值为 6.5~8.5), 铝 0.50mg/L (标准值为 ≤ 0.2mg/L)	PH超标对人体健康不造成直接影响，主要造成金属供水管道腐蚀；铝超标，长期饮用可能导致神经系统受损，建议增设活性炭过滤或膜处理单元，进一步去除铝离子。

4	湛江市二中海东小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
5	坡头区南油医院	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
6	湛江市实验小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	湛江市二中海东中学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	湛江市坡头区官渡镇垵屋村	湛江市坡头区官渡镇垵屋村供水工程	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,PH和铝结果不达标,其他所检指标均达标。	PH4.4(标准值为6.5~8.5),铝0.66mg/L(标准值为≤0.2mg/L)	PH超标对人体健康不造成直接影响,主要造成金属供水管道腐蚀;铝超标,长期饮用可能导致神经系统受损,建议增设活性炭过滤或膜处理单元,进一步去除铝离子。

9	湛江市坡头区坡头镇下岭村	湛江市坡头区坡头镇下岭村供水工程	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,PH、锰和氯化物结果不达标,其他所检指标均达标。	PH5.9(标准值为6.5~8.5),锰0.15mg/L(标准值为≤0.1mg/L),氯化物365mg/l(标准值为≤250mg/L)	PH超标对人体健康不造成直接影响,主要造成金属供水管道腐蚀;锰超标会使饮用水带有不好的味道、影响水的感官情况。建议使用活性炭吸附锰离子或利用砂滤等手段过滤。氯化物超标,可使水产生咸味,并对配水系统具有腐蚀作用,建议用活性炭吸附降低氯离子浓度。
10	湛江市坡头区麻斜街中心小学	湛江市坡头自来水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	湛江市坡头区麻斜街麻新村委会	湛江市坡头自来水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	湛江市坡头区乾塘镇乾塘村村庙	湛江市坡头区乾塘镇乾塘村水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

13	湛江市坡头区林口小学	湛江市坡头区福泽自来水有限公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	坡头区爱周中学	湛江市坡头区自来水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	湛江市坡头区龙头镇聚和园酒楼	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	湛江市坡头区官渡中学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	湛江市坡头区官渡中心小学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

18	湛江市坡头区南三镇新乡村	湛江市坡头区南三镇新乡村供水点	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	湛江市坡头区南三镇濠脊村	湛江市坡头区南三镇濠脊村供水工程	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

麻章区用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	麻章区沙墩村学院路博文公寓	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	麻章区麻赤路6号湛江市技师学院旁	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	麻章区瑞云中一路121号湛江市麻章中学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	麻章区麻赤路1号湛江市麻章中心小学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	麻章区麻赤路109号湛江市财贸中等专业学校	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

6	麻章区瑞庆路18号麻章镇陈平中医诊所旁	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	麻章区政通路麻章区政府	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	麻章区民乐西街74号麻章甲状腺专科医院旁	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	麻章区南乐路南湛江卫生学校	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	麻章区南通路8号自助办税旁	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	麻章区麻章镇金川路86号麻章区第一中学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

12	麻章区麻章镇中心幼儿园	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	麻章区金康西路21碧桂园(城邦花园)售楼中心	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	麻章区麻章镇七星岭村	七星岭村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为总大肠菌、埃希氏菌超标,其他所检指标均达标。	总大肠菌群:8,大肠埃希氏菌:5	建议烧开后饮用。
15	麻章区湖光镇金兴村	金兴村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为总大肠菌超标,其他所检指标均达标。	总大肠菌群:8	建议烧开后饮用。
16	麻章区湖光镇高梅村	高梅村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为总大肠菌超标,其他所检指标均达标。	总大肠菌群:2	建议烧开后饮用。

17	麻章区湖光镇蔡屋村	乔北供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	麻章区湖光镇海大路1号广东海洋大学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为菌落总数超标,其他所检指标均达标。	菌落总数:110	建议烧开后饮用。
19	麻章区湖光镇湖光中学	自建供水	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为浑浊度、总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标,其他所检指标均达标。	浑浊度:1.6,总大肠菌群:8,大肠埃希氏菌:4	建议烧开后饮用。

开发区用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及饮水建议
1	开发区海滨中路5号海洋大学海滨校区	霞山水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	开发区人民大道中23号之5机场小区	霞山水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	开发区人民大道中22号实验学校	霞山水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	开发区乐山东路1号老野粥档	霞山水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

5	开发区海滨中路4号俊雅儿童蒙幼儿园	赤坎水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
6	开发区人民大道中32号市环保局	霞山水厂(有南调部分赤坎水厂)	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	开发区海景路208号湛江市港城中学	霞山水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	开发区龙平北路2号湛江市第二中学	霞山水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

9	开发区乐山路29号君豪酒店	霞山水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	开发区人民大道中39号开发区图书馆	霞山水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	海滨大道中2号海滨宾馆	霞山水厂	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
12	开发区东简街道第十三小学	东简水厂供水工程	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
13	开发区东山街道双林药业	东海岛水厂供水工程	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

14	开发区民安街道龙舍村龙光小学	民安龙舍供水工程	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为浑浊度超标，其他所检指标均达标。	浑浊度检测值为5.3NTU（标准限值为≤3）。	过滤沉淀后方可饮用
15	开发区东简街道后村民宅	东简后村供水工程	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
16	开发区东山街道北山村民宅	东山北山供水工程	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

17	开发区碓洲镇南港小学	碓洲谭探(南港)供水工程	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为菌落总数超标,其他所检指标均达标。	菌落总数的检测值为1000CFU/mL(标准限值为≤500CFU/mL)	烧开后方可饮用
18	开发区碓洲镇港东小学	碓洲土围水工程	湛江经开区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年6月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

廉江市用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	廉江市罗州街道西街84号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	廉江市罗州街道人民大道136号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	廉江市罗州街道五一路4号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

4	廉江市罗州街道新兴路邮电局旁	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	廉江市城南街道中山一路44号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	廉江市城南街道廉江大道南79号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	廉江市城南街道环市东路南段西侧	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

8	廉江市城南街道南开路东 145 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025 年 4 月 7 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	廉江市城南街道廉江大道南 668 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025 年 4 月 7 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	廉江市城北街道九洲江大道中五中对面	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025 年 4 月 7 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	廉江市城北街道九洲江大道中同乐幼儿园侧约 50 米	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025 年 4 月 7 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

12	廉江市城北街道罗州大道新一中斜对面	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
13	廉江市城北街道塘山路6号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
14	廉江市城北街道塘山中路与罗州大道东交叉口东南100米	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
15	廉江市罗州街道沙岭路66号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

16	廉江市河唇镇河新路鹤地水库派出所西南侧约90米	雷州青年运河管理局渠道水电管理所	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
17	廉江市石角镇二中路	廉江市顺景供水有限公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月14日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
18	廉江市石颈镇水厂办公室	石颈镇盛长自来水公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	廉江市长山镇河堤路11号	长山镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

20	廉江市和寮镇惠丰油站旁	广东盈波建设工程有限公司和寮镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月21日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
21	廉江市塘蓬镇塘蓬二小旁	塘蓬镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
22	廉江市安铺镇安顺大道95号	安铺镇河堤自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年5月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
23	廉江市安铺镇南六街168号	安铺镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年5月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

24	廉江市高桥镇兴旺白粥档旁	高桥镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年5月6日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
25	廉江市车板镇水厂办公室	车板镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年5月6日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
26	廉江市雅塘镇廉雅路88号	雅塘镇供水站	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
27	廉江市青平镇水厂办公室	廉江市粤青自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月28日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

28	廉江市横山镇水厂办公室	横山镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
29	廉江市营仔镇水厂办公室	营仔镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年4月28日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
30	廉江市石岭镇水厂办公室	石岭镇自来水公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年5月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
31	廉江市良垌镇兴业路2号	良垌镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年5月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
32	廉江市新民镇第一中学南侧约220米	新民镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2025年5月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

吴川市用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	梅菪街道解放中路（吴川市第一中学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月19日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	博铺街道广化东路（阳光天使幼儿园）	吴川市自来水公司博铺水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月20日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	博铺中心小学茂山校区	吴川市自来水公司博铺水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月20日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	大山江街道山基华村	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月21日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	大山江街道河东社区 X663 县道（吴川市城东中学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月21日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	海滨街道官衙村（博茂小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月21日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	海滨街道科教路43号(吴川市海滨小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	梅菪街道中山路50号(吴川市第二幼儿园)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	塘尾街道塘头社区(塘头小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月27日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	塘尾街道东隅村(塘尾小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月27日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	振文镇戴屋村委会戴屋村	吴川市川西供水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	樟铺镇樟木大道3号(吴川市樟铺中学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月20日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	覃巴镇旭盾路(覃巴中学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年5月21日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
14	王村港镇 663 县道 (新梅小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025 年 5 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	兰石镇兰石村委会 兰石村(兰石镇梓兰幼儿园)	吴川市兰石自来水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025 年 5 月 23 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	吴阳镇限口村委会 万屋村	吴川市吴阳镇自来水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025 年 5 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	塘缀镇岭脚村委会 低岭村	塘缀镇岭脚村委会 低岭村供水工程	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025 年 5 月 28 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	浅水镇新屋村委会 新屋村(新屋学校)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025 年 5 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	长岐镇新联村委会 传趾村	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025 年 5 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
20	黄坡镇平泽村委会坡尾村	吴川市川西供水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2025年6月3日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

徐闻县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	徐闻县曲界镇凤山村委会赤灵村	凤山村委会赤灵村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
2	徐闻县锦和镇外罗圩后湾村委会后湾村	外罗圩后湾村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
3	徐闻县锦和镇坑口村委会坑口村	锦和镇坑口村委会坑口村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

4	徐闻县迈陈镇那郎村委会那郎村	迈陈镇那郎村委会那郎村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
5	徐闻县迈陈镇打银村委会打银村	迈陈镇打银村委会打银村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
6	徐闻县西连镇北海村委会西挖村	西连镇北海村委会西挖村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/

7	徐闻县西连镇迈谷村委会迈谷村	西连镇迈谷村委会迈谷村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
8	徐闻县和安镇佳平村委会佳吉村	和安镇佳平村委会佳吉村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
9	徐闻县前山镇甲村村委会深水村	前山镇甲村村委会深水村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/

10	徐闻县海安镇坑仔村委会坑仔村	海安镇坑仔村委会坑仔供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
11	徐闻县曲界镇愚公楼村委会愚公楼村	曲界镇愚公楼村委会愚公楼村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
12	徐闻县下桥镇下桥村委会下洋仔村	下桥镇下桥村委会下洋仔村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/

13	下桥镇北插村委会百亩仔村	下桥镇北插村委会百亩仔供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
14	徐闻县城北乡迈报村委会塌斗园村	城北乡塌斗园供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
15	徐闻县南山镇角厢村	南山镇角厢供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
16	徐闻县徐城街道城东大道114号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/

17	徐闻县徐城街道木棉路8号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
18	徐闻县徐城街道德新二路15号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
19	徐闻县徐城街道东方二路9号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
20	徐城街道宾桥路15号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
21	徐城街道东方一路27号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/

22	徐城街道红旗一路2号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
23	徐城街道民主一路43号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
24	徐城街道贵生路27号邓贵家	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
25	徐城街道文塔路23号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2025年5月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/

雷州市用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	新城街道群众大道24号（市四中）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
2	新城街道群众大道200号（雷州骨科医院）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
3	雷城镇群众大道（健康教育所）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
4	新城街道新城大道（市十二小）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		

5	工业大道附城镇人民政府东北侧(雅颂御府)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
6	西湖街道西湖大道(南村庄羊排老档)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
7	新城街道文化路008号(樟树湾二区)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
8	雷城街道雷南大道12号(江南饼家)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
9	西湖街道西湖大道(市一中)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
10	西湖街道西湖大道(税务局)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		

11	客路镇中心小学校内	雷州市客路镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
12	松竹镇松竹村委杨宅村	雷州市松竹镇杨宅村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
13	雷高镇初级中学校内	雷州市恒胜新能源电力有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月14日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
14	唐家镇中心小学校内	雷州市廉泉供水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
15	调风镇初级中学校内	雷州市调风镇文杰水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月14日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		

16	英利镇初级中学校内	雷州市英利镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
17	覃斗镇塘边村李硕家	雷州市覃斗镇社区农业队	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
18	乌石镇中心小学校内	雷州市乌石镇供水所	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
19	附城镇殿山村村委会	雷州市附城镇南山村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
20	龙门镇镇政府院内	雷州市龙门镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		

21	北和镇中心小学校内	雷州市北和镇村委会供水站	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
22	杨家乡镇政府院落内	雷州市杨家乡杨家村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
23	南兴镇第二小学校内	雷州市南兴镇甜泉自来水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
24	东里镇大众自来水有限公司营业厅	雷州市大众自来水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
25	沈塘镇罗家村村委会	雷州市沈塘镇罗家村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		

26	白沙镇官茂村委官茂村	雷州市白沙镇官茂村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
27	纪家镇镇政府大院内	雷州市纪家镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2025年4月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果臭和味、菌落总数不符合标准,其余所检项目全部合格。	臭和味监测值为微弱酸涩(标准值为无异臭、无异味);菌落总数监测值为3600cfu/mL(标准值为 $100 \leq$ cfu/mL)。	建议使用活性炭吸附并煮沸后再饮用。

遂溪县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值和标准限值	健康风险提示及安全饮水建议
1	遂城街道府前路27号金小小西饼店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
2	遂城街道农林路109号遂城小传记美食店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
3	遂城街道人民路31号旺记饭店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
4	遂城街道河滨路群佳宾馆	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值和标准限值	健康风险提示及安全饮水建议
5	遂城街道农林路8号梁记石磨肠粉店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
6	遂城街道农林路46号新如家饭店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
7	遂城街道建设路14号舒丽发廊	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
8	遂城街道河滨路遂溪县疾病预防控制中心	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
9	遂城街道新风路西房屋仙园农家美食店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值和标准限值	健康风险提示及安全饮水建议
10	遂城街道文东路 49 号 华记牛杂	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2025 年 5 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	所检指标 均达标。		
11	北坡镇鲫鱼塘村	北坡镇自来水厂	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2025 年 5 月 27 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	所检指标 均达标。		
12	附城镇二铺村	二铺村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2025 年 5 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	所检指标 均达标。		
13	黄略镇高碧村	黄略村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2025 年 5 月 28 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	所检指标 均达标。		
14	河头镇彭城村	遂溪县甘源自来水有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2025 年 5 月 27 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	所检指标 均达标。		
15	江洪镇后寮下村	江洪镇自来水厂	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2025 年 5 月 27 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	所检指标 均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值和标准限值	健康风险提示及安全饮水建议
16	建新镇卜巢村	卜巢村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月28日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
17	洋青镇田头湾村	洋青镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
18	城月镇新城村	城月镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月28日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
19	港门镇北龙塘村	港门镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月28日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
20	界炮镇北潭坡村	北潭坡村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
21	乌塘镇梁村村	梁村村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月27日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值和标准限值	健康风险提示及安全饮水建议
22	草潭镇克坭田村	克坭田村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月28日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
23	杨柑镇白水塘村	杨柑镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
24	乐民镇政府食堂	乐民镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月27日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检指标均达标。		
25	岭北镇押册村	押册村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2025年5月27日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标,其他所检指标均达标。	总大肠菌群值: 350MPN/100mL (标准值不应检出) 大肠埃希氏菌值: 33MPN/100mL (标准值不应检出)	致病微生物(病原体)会导致腹泻、恶心等其他症状,建议烧开后方可饮用。

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和标准范围内评价为达标。

