

湛江市生态环境局

湛环建〔2021〕29号

关于湛江市天然气高压管网一期工程穿越雷州青年运河饮用水水源保护区塘口段建设项目环境影响报告书的批复

湛江新奥燃气高压管网有限公司：

你司报送的《湛江市天然气高压管网一期工程穿越雷州青年运河饮用水水源保护区塘口段建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及有关材料收悉。经研究，现对报告书批复如下：

一、湛江市天然气高压管网一期工程穿越雷州青年运河饮用水水源保护区塘口段建设项目位于湛江市遂溪县黄略镇塘口村，采用定向钻方式穿越雷州青年运河，穿越管道实际长度约，穿越投影长度约 536 米，设计压力 6.3MPa，管径为 D508，输气能力为 $23.47 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，输送介质为天然气。项目总投资 1000 万元，其中环保投资 10 万元。

项目代码：2017-440811-48-02-021695。

二、根据报告书的评价结论、技术评估意见及我局遂溪分局的意见，并经我局建设项目环境影响评价文件审批委员会审议，

在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告书所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目设计、建设和运营还应重点做好以下工作：

（一）合理安排施工时间，优化施工场地布置，选用低噪声施工设备，加强车辆运输管理，防止施工噪声对周边声环境敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）严格落实报告书提出的生态保护措施，施工余泥渣土应按有关规定及时妥善处理，不得随意堆放和丢弃；施工完毕后应及时进行生态恢复，防止项目施工对周边生态环境造成影响。

（三）严格落实报告书提出的环境风险防范和应急措施，制定完善的环境风险应急预案，并与区域应急体系相衔接，加强与地方政府的沟通、协调，事故发生时立即启动应急预案，防止引发环境污染事件，确保环境安全。

四、项目须按有关规定征得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

五、若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者拟采取的环境

境保护措施发生重大变动,应重新报批项目的环境影响评价文件。



抄送: 市生态环境综合执法支队、市生态环境局遂溪分局、市生态环境技术中心, 深圳市睿华环保科技有限公司 (由建设单位送达)。